

会 場 名	容積 (m <sup>3</sup> )	換気量 (m <sup>3</sup> /h)	換気回数(回/h)
メインホール全体	40,472	90,000	2.2
シビックホール	11,980	29,900	2.5
展示ホール	10,454	65,200	6.2
大会議室 (1室あたり)	300	9,500	9.0
中会議室B (1室あたり)	90	2,000	8.0
中会議室C・D・E (1室あたり)	70	1,600	8.0
小会議室F・G・H (1室あたり)	30	780	7.5